



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТОЯЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Ростовской области)

Приказ № 278/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16
г. Азова

(полное наименование органа государственной власти и/или местного самоуправления, юридического лица, физлица или общества
 индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

по исполнению распоряжения о проведении **плановой выездной проверки**, выданного главным государственным инспектором г. Азова и Азовского району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором по внутренней службе А.А. Дзюбным от 23.09.2016 № 278, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 24.10.2016; с 10 ч. 50 мин. до 11 ч. 20 мин. 28.10.2016 проведена **плановая выездная проверка** в отношении МБДОУ №16 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кондаурова, 23.

Должностные лица, проводившие проверку:

Лаврущенко Александр Александрович – дознаватель ОНД в ПР по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ №16 г. Азова Стрельцова Наталья Петровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранять следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп и за ня	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п. 462.6	23.01.2017г	
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п. 462.а	23.01.2017г	

	числе за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре)			
3.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п. 462.г	23.01.2017г	
4.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п. 462.д	23.01.2017г	
5.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п. 462.е	23.01.2017г	
6.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п. 462.ж	23.01.2017г	
7.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п. 462.з	23.01.2017г	
8.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица,	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п. 462.и	23.01.2017г	

	ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей			
9.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. № 90, п. 462.к	23.01.2017г	
10.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщении других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п. 462.н	23.01.2017г	
11.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п. 462.н	23.01.2017г	
12.	Загромождение путей эвакуации (мебель у запасных выходов 1 и 2 групп на 1 этаже)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п. 36.б	23.01.2017г	
13.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п.22	23.01.2017г	

	технологическими коммуникациями (электрошлюзовая)		
14.	Не обеспечено наличие на двери хозяйственного помещения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №1690, п.20	23.01.2017г

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району
УНДыПР Главного управления МЧС России по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы



А.А. Лаврушенко

«28» октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ №16 г. Азова
Стрельцова Наталья Петровна
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«28» октября 2016 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Стрельцова Наталья Петровна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022